



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul XIII — Nr. 606

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRĂRI ȘI ALTE ACTE

Miercuri, 26 septembrie 2001

SUMAR

<u>Nr.</u>	<u>Pagina</u>
	ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
138.	— Ordin al ministrului de interne pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind organizarea activității de apărare împotriva incendiilor — D.G.P.S.I.—005 1-16

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL DE INTERNE

ORDIN

pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind organizarea activității de apărare împotriva incendiilor — D.G.P.S.I.—005

Ministru de interne,
având în vedere prevederile art. 17 lit. c) din Legea nr. 121/1996 privind organizarea și funcționarea Corpului
Pompierilor Militari,
în temeiul art. 13 alin. (2) din Legea nr. 40/1990 privind organizarea și funcționarea Ministerului de Interne, cu
modificările și completările ulterioare,
emite următorul ordin:

Art. 1. — Se aprobă Dispozițiile generale privind
organizarea activității de apărare împotriva incendiilor —
D.G.P.S.I.—005, cuprinse în anexa care face parte inte-
grantă din prezentul ordin.

Art. 2. — Inspectoratul General al Corpului Pompierilor
Militari, prin marile unități și unitățile de pompieri militari, va
urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. — Nerespectarea prevederilor Dispozițiilor gene-
rale privind organizarea activității de apărare împotriva

incendiilor — D.G.P.S.I.—005 atrage răspunderea juridică,
potrivit legii.

Art. 4. — (1) Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, și va intra în vigoare la
30 de zile de la data publicării.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice
dispoziții contrare își încetează aplicabilitatea.

Ministru de interne,
Ioan Rus

București, 5 septembrie 2001.
Nr. 138.

DISPOZIȚII GENERALE

privind organizarea activității de apărare împotriva incendiilor — D.G.P.S.I. — 005

CAPITOLUL I
Prevederi generale

SECȚIUNEA 1

Scop, domeniu de aplicare

Art. 1. — Prezentele dispoziții generale reglementează modul de organizare și desfășurare a activității de apărare împotriva incendiilor, în baza prevederilor legale în vigoare.

Art. 2. — Prezentele dispoziții generale stabilesc cadrul general de aplicare unitară a prevederilor legale privind organizarea activității de apărare împotriva incendiilor la agenți economici, instituții și unități administrativ-teritoriale și detaliază, după caz, anumite aspecte referitoare la acestea.

Art. 3. — Prevederile prezentelor dispoziții generale se aplică la agenții economici și la instituțiile care au un număr de salariați cel puțin egal cu cel stabilit, conform legii, pentru întreprinderile mici, precum și la unitățile administrativ-teritoriale.

SECȚIUNEA a 2-a

Conținutul organizării activității de apărare împotriva incendiilor

Art. 4. — Organizarea activității de apărare împotriva incendiilor presupune:

a) stabilirea structurilor cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor;

b) întocmirea, aprobarea și difuzarea actelor de autoritate (decizii, dispoziții, hotărâri etc.) prin care se stabilesc răspunderi pe linia apărării împotriva incendiilor;

c) întocmirea, aprobarea și difuzarea documentelor specifice activității de apărare împotriva incendiilor (liste, situații, instrucțiuni, grafice, planuri, documentații tehnice, regulamente de organizare și funcționare etc.);

d) asigurarea formularelor tipizate (permise de lucru cu foc, autorizații de lucru, fișe de instruire) și a actelor normative de reglementare specifice;

e) îndeplinirea criteriilor și a cerințelor de pregătire, avizare, autorizare, atestare, certificare, agrementare, prevăzute de lege și de reglementările în vigoare;

f) implementarea sistemului de depistare și cunoaștere a oricăror situații sau aspecte care pot favoriza producerea sau dezvoltarea incendiilor (cauze de incendiu, stări de pericol, alte încălcări, scoateri din funcțiune);

g) reglementarea raporturilor privind apărarea împotriva incendiilor în relațiile generate de contracte, convenții și alte asemenea situații;

h) realizarea sistemului operativ de observare și anunțare a incendiului, precum și de alertare în cazul producerii unui astfel de eveniment;

i) asigurarea funcționării mijloacelor tehnice de prevenire și stingere a incendiilor;

j) organizarea intervenției, în caz de incendiu, de către salariați, populație și forțele specializate;

k) analizarea incendiilor produse, desprinderea concluziilor și stabilirea de măsuri conforme cu realitatea, precum și a împrejurărilor și factorilor determinanți.

CAPITOLUL II

Organizarea activității de apărare împotriva incendiilor

SECȚIUNEA 1

Organizarea activității de apărare împotriva incendiilor la agenți economici și instituții

Art. 5. — În cadrul agenților economici și instituțiilor vizate de prevederile prezentelor dispoziții generale, în funcție de nivelul riscului de incendiu și de specificul activității, se constituie una dintre următoarele structuri cu atribuții de apărare împotriva incendiilor:

a) compartiment, serviciu, secție sau birou, de regulă la agenți economici cu risc mare și foarte mare de incendiu, clădiri înalte și foarte înalte, clădiri civile cu săli aglomerate, cu peste 600 de persoane și scenă amenajată;

b) cadre tehnice cu atribuții de prevenire și stingere a incendiilor, numite exclusiv pentru această activitate, la societăți și regii naționale, agenți economici și instituții cu risc mediu de incendiu, clădiri civile cu săli aglomerate care nu se încadrează în prevederile lit. a), precum și la autoritățile ale administrației publice centrale de specialitate;

c) cadre tehnice cu atribuții de prevenire și stingere a incendiilor sau persoane care îndeplinesc prin cumul atribuții privind punerea în aplicare, controlul și supravegherea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, în alte situații decât cele menționate la lit. a) și b).

Art. 6. — Atribuțiile pentru structurile menționate la art. 5 se stabilesc și se detaliază astfel încât să permită îndeplinirea obligațiilor legale care revin patronului și autorităților administrației publice.

Art. 7. — Pentru celelalte categorii de salariați atribuțiile din domeniul apărării împotriva incendiilor se stabilesc în fișele posturilor, ținându-se seama de calitatea funcției pe care o au.

Art. 8. — (1) Structurile prevăzute la art. 5 se integrează, după caz, în structura serviciilor de pompieri civili, organizate potrivit legii.

(2) Denumirea *serviciu de pompieri civili* rezultă din caracterul activității pe care o desfășoară și din atribuțiile legale pe care le pot îndeplini pompierii civili. Serviciul de pompieri civili nu se asimilează ca o structură de personal în sensul celor prevăzute în organizarea muncii.

Art. 9. — Actele de autoritate emise de patron (decizie, dispoziție etc.) privind apărarea împotriva incendiilor, prevăzute la art. 4 lit. b), se referă la:

a) stabilirea modului de organizare și a responsabilităților privind apărarea împotriva incendiilor;

b) constituirea serviciului de pompieri civili;

c) modul de executare a lucrărilor cu foc deschis;

d) reglementarea fumatului;

e) modul de gestionare a deșeurilor, reziduurilor și a ambalajelor specifice activității;

f) măsuri speciale din domeniul prevenirii și stingerii incendiilor, care să contracareze efectele perioadelor caniculare sau secetoase;

g) sistemul de măsuri tehnice și organizatorice referitoare la instruirea în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor;

h) răspunderile ce revin părților în ceea ce privește asigurarea apărării împotriva incendiilor pentru cazurile de concesionare, închiriere și antrepriză;

i) aplicarea în cadrul agentului economic sau al instituției a prevederilor unor reglementări din alte sectoare de activitate

pentru cazurile sau situațiile în care reglementările de nivel general nu detaliază toate aspectele, iar cele specifice sunt insuficiente;

j) contractul, înțelegerea, angajamentul sau convenția privind asigurarea intervenției, în caz de urgență, a forțelor specializate, precum și de pregătire a acestora;

k) reglementarea modului de întreținere, verificare și reparare a instalațiilor speciale de semnalizare și stingere a incendiilor, din dotare;

l) stabilirea punctelor vitale vulnerabile la incendiu din cadrul agentului economic sau instituției.

Art. 10. — Documentele specifice activității de apărare împotriva incendiilor, menționate la art. 4 lit. c), cuprind, de regulă, informații privind:

a) substanțele periculoase, clasificate astfel potrivit legii, utilizate în activitatea agentului economic sau a instituției;

b) datele de identitate ale personalului din cadrul serviciilor de pompieri civili, inclusiv referitoare la pregătire, calificare și atestare;

c) agenții economici care au contracte de închiriere, locație și altele asemenea, cu specificarea clădirilor utilizate și a profilului de activitate;

d) alimentarea cu apă pentru stingerea incendiilor la construcții (cantități de rezervă, pompe, hidranți exteriori și interiori);

e) instalațiile speciale de stingere (tip, locuri deservite, număr de capete de debitare, agent stingător, rezerve);

f) instalațiile speciale de semnalizare a incendiilor (tip, locuri deservite, număr de linii și componente de declanșare sau acționare, rezerve);

g) exercițiile și aplicațiile de intervenție efectuate, având anexate concluzii rezultate din efectuarea acestora;

h) sistemele, instalațiile și dispozitivele de limitare a propagării incendiilor pe locuri de amplasare: pereți, planșee, sisteme de ventilație, climatizare etc.;

i) zonele cu pericol de explozie, dacă este cazul;

j) utilajele și autospecialele de intervenție din dotarea serviciului de pompieri și stocurile de agenți stingători sau neutralizatori;

k) echipamentul de protecție a personalului de intervenție, în funcție de riscurile și efectele negative ale agenților termici, chimici, electromagnetici ori biologici, care pot interveni în caz de incendiu, stabiliți conform anexei nr. 2 la Normele generale de prevenire și stingere a incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului de interne nr. 775/1998 și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 384 din 9 octombrie 1998;

l) instrucțiunile de apărare împotriva incendiilor pentru: punctele vitale vulnerabile la incendii, locurile de muncă, instalațiile utilitare, efectuarea lucrărilor cu risc ridicat de incendiu (foc deschis, vopsire etc.);

m) procedurile de instruire pe categorii de instructaje conform Dispozițiilor generale privind instruirea în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor — D.G.P.S.I./002, aprobate prin Ordinul ministrului de interne nr. 1.080/2000 și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 14 aprilie 2000, și fișele de instruire aferente;

n) graficele de întreținere și verificare pentru diferite categorii de utilaje, instalații și sisteme care pot genera incendii sau care se utilizează în caz de incendiu;

o) planurile de evacuare în caz de incendiu (de nivel și încăperi), de depozitare a materialelor periculoase și de intervenție;

p) avizele și autorizațiile p.s.i., inclusiv documentațiile vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii acestora, cuprinse în opis;

q) atestatele, acordurile tehnice, certificatele de conformitate și procesele-verbale de verificare a elementelor de construcție, a mijloacelor tehnice p.s.i. sau a instalațiilor;

r) programele, planurile sau alte documente similare cuprinzând măsuri și acțiuni proprii sau rezultate în urma constatărilor autorităților de control pentru îmbunătățirea capacității de apărare împotriva incendiilor;

s) registrele pentru evidența permiselor de lucru cu foc, a instalațiilor speciale de semnalizare și stingere a incendiilor, a exercițiilor și aplicațiilor executate și a evenimentelor produse sau la care s-a participat pentru stingere cu personalul propriu;

t) alte documente specifice (scenarii de siguranță la foc, identificarea și evaluarea riscului de incendiu, analiza capacității de apărare împotriva incendiilor, extrase din publicații privind incendiile în sectoare de activitate asemănătoare etc.).

Art. 11. — Documentele specifice activității de apărare împotriva incendiilor se reactualizează de cei care le-au întocmit și aprobat, dacă:

a) s-au produs modificări ale actelor normative și ale reglementărilor tehnice care au stat la baza emiterii acestora;

b) s-au produs modificări de personal;

c) s-au produs schimbări referitoare la construcții, instalații sau la specificul activității;

d) au expirat termenele de valabilitate sau de garanție specificate.

Art. 12. — Preîntâmpinarea situațiilor generatoare de incendii în cadrul agenților economici și instituțiilor se realizează prin:

a) organizarea controlului de prevenire;

b) efectuarea, conform reglementărilor tehnice de exploatare, a lucrărilor de întreținere și verificare la instalațiile utilitare și la mijloacele tehnice de producție;

c) organizarea apărării împotriva incendiilor pe locurile de muncă;

d) executarea la termenele scadente a încercărilor și testelor prevăzute de reglementările în vigoare.

Art. 13. — Controlul respectării normelor, dispozițiilor și măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor se efectuează de:

a) structurile cu atribuții de apărare împotriva incendiilor constituite (desemnate) în cadrul agentului economic sau instituției pe baza unui grafic (anual, trimestrial, lunar, zilnic);

b) șefii locurilor de muncă respective, zilnic sau pe schimb, după caz;

c) serviciile de pompieri;

d) patroni (manageri).

Art. 14. — (1) Controlul efectuat de structurile stabilite la art. 13 lit. a) se finalizează prin documente scrise, în care se consemnează:

a) construcțiile și instalațiile care au fost cuprinse în control;

b) constatările rezultate din teren și documente;

c) propunerile de măsuri și acțiuni de înlăturare a deficiențelor și de îmbunătățire a activității.

(2) Periodic se efectuează un control de verificare privind respectarea obligațiilor contractuale din domeniul prevenirii și stingerii incendiilor și a normelor specifice de prevenire și stingere a incendiilor la persoanele juridice care desfășoară activități în construcțiile și instalațiile din patrimoniul agentului economic sau al instituției. Concluziile rezultate se analizează și se au în vedere la încheierea unor contracte viitoare.

(3) Regimul de control prevăzut la alin. (2) se aplică și de către locatorul depozitelor angro.

Art. 15. — (1) Controlul efectuat de persoanele prevăzute la art. 13 lit. b) trebuie să aibă în vedere:

- a) existența, integritatea și funcționalitatea mijloacelor tehnice p.s.i. din dotare;
- b) respectarea cantităților și naturii materialelor combustibile folosite;
- c) asigurarea intervenției în caz de incendiu;
- d) înlăturarea surselor posibile de inițiere a focului.

(2) Neconformitățile sau deficiențele constatate se aduc la cunoștință factorilor de decizie, conform sistemului de raportare implementat în cadrul agentului economic sau instituției.

Art. 16. — Deciziile luate pe baza constatărilor din controale se aduc la cunoștință prin documente scrise tuturor persoanelor implicate.

Art. 17. — Pentru perioadele în care activitatea normală este întreruptă (noaptea, în zilele nelucrătoare, sărbători legale sau alte situații) organizarea activității de apărare împotriva incendiilor se face în funcție de posibilitățile concrete, urmărindu-se asigurarea:

- a) verificării periodice a construcțiilor, instalațiilor sau a amenajărilor aflate în patrimoniu;
- b) supravegherii centralelor automate de semnalizare a incendiilor;
- c) posibilităților de anunțare a incendiului la forțele specializate de intervenție;
- d) realizării primei intervenții și, după caz, punerii în funcțiune a instalațiilor sau a sistemelor care nu intră automat în funcțiune datorită unor defecțiuni;
- e) accesului forțelor de intervenție în situații de urgență.

SECȚIUNEA a 2-a

Organizarea activității de apărare împotriva incendiilor la unitățile administrativ-teritoriale

Art. 18. — (1) Structura organizatorică de apărare împotriva incendiilor specifică unităților administrativ-teritoriale este serviciu public de pompieri civili, ca serviciu comunitar pentru situații de urgență.

(2) Constituirea și structura serviciului public de pompieri civili se stabilesc avându-se în vedere prevederile legale în vigoare.

(3) Cadrul tehnic p.s.i. sau persoana cu atribuții de îndrumare, control și de constatare a încălcării legii în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor de la nivelul unității administrativ-teritoriale se desemnează de consiliul local și poate fi, după caz:

- a) viceprimarul;
- b) secretarul;
- c) orice altă persoană angajată în cadrul primăriei, aptă și atestată în condițiile legii să îndeplinească aceste atribuții.

(4) Se recomandă ca primarul să nominalizeze persoane din rândul cetățenilor, care, constituite în grupe, vor efectua pe bază de voluntariat activități de prevenire a incendiilor, cum sunt:

- a) atenționarea cetățenilor asupra unor măsuri preventive specifice în sezoanele de primăvară și toamnă, în perioadele caniculare și cu secetă prelungită sau când se înregistrează vânturi puternice;
- b) supravegherea unor activități cu public numeros de natură religioasă, cultural-sportivă sau distractivă, sărbători tradiționale și altele.

Art. 19. — Actele de autoritate specifice activității de apărare împotriva incendiilor la unitățile administrativ-teritoriale, prevăzute la art. 4 lit. b), se referă la:

- a) înființarea serviciului public de pompieri civili;
 - b) asocierea sau stabilirea relațiilor de colaborare, după caz, cu alte consilii locale ori agenți economici, dacă nu se poate înființa un serviciu public de pompieri civili propriu având în structură formații de intervenție, salvare și prim ajutor;
 - c) stabilirea cuantumului taxelor special destinate finanțării serviciului public de pompieri civili și pentru desfășurarea de activități de informare a cetățenilor în domeniul apărării împotriva incendiilor;
 - d) componența grupelor de prevenire a incendiilor și sectoarele de competență a acestora;
 - e) construcțiile și instalațiile tehnologice aparținând domeniului public și privat al unității administrativ-teritoriale;
 - f) reglementarea modului de executare a lucrărilor cu foc deschis;
 - g) reglementarea fumatului în spațiile prevăzute la lit. e);
 - h) reglementarea modului de gestionare a deșeurilor, reziduurilor și a ambalajelor specifice activității;
 - i) măsurile speciale din domeniul prevenirii și stingerii incendiilor, care să contracareze efectele perioadelor caniculare și secetoase;
 - j) sistemul de măsuri tehnice și organizatorice referitoare la instruirea în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor;
 - k) răspunderile ce revin părților în domeniul apărării împotriva incendiilor, în cazul concesiunii, închirierii și antreprizei;
 - l) reglementarea circulației pe teritoriul unității administrativ-teritoriale a mijloacelor care transportă materiale periculoase, clasificate astfel conform legii (rute, staționare, oprire și parcare);
 - m) contractul sau convenția privind asigurarea intervenției de stingere a incendiului de către alt serviciu public de pompieri civili, în condiții de operativitate și eficiență, potrivit anexei nr. 2 la Criteriile minime de performanță privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de pompieri civili, aprobate prin Ordinul comandantului Corpului Pompierilor Militari nr. 37.424/1998 și publicate în revista „Pompierii Români” nr. 2/1999;
 - n) completarea numărului de servanți pompieri voluntari în grupele de intervenție la autospecialele de stingere ale altui serviciu public de pompieri civili, stabilit să intervină conform contractelor sau convențiilor încheiate în baza prevederilor lit. m).
- Art. 20. — (1) Documentele specifice activității de apărare împotriva incendiilor, menționate la art. 4 lit. c), cuprind, de regulă, informații referitoare la:
- a) datele de identitate ale personalului din cadrul serviciului public de pompieri civili, inclusiv privind pregătirea, calificarea și atestarea;
 - b) agenții economici cu care primăria a încheiat contracte de închiriere, locație și altele, cu specificarea obiectului de activitate;
 - c) alimentarea unității administrativ-teritoriale cu apă pentru stingerea incendiului (rezervoare, pompe, rețele de hidranți de incendiu, rampe de alimentare cu apă, amenajate la râuri și lacuri);
 - d) sistemul de anunțare și alarmare în caz de incendiu;
 - e) zilele în care se organizează activități tradiționale, cu participarea unui număr mare de persoane pe teritoriul unității administrativ-teritoriale;
 - f) zonele din unitatea administrativ-teritorială în care intervenția se poate realiza numai cu dispozitive de la distanță din cauza străzilor înguste, drumurilor în pantă, caseilor izolate, podurilor sub capacitate și altor asemenea situații;

g) fișele de incendiu completate pentru evenimentele la care nu au participat pentru stingere pompierii militari, conform modelului prezentat în anexa nr. 1;

h) aplicațiile și exercițiile de intervenție desfășurate cu serviciul public de pompieri civili;

i) utilajele și autospecialele din dotare și stocurile de agenți de stingere;

j) echipamentul de protecție a personalului de intervenție, în funcție de riscurile și efectele negative ale agenților termici, chimici, electromagnetici ori biologici, care pot interveni în caz de incendiu, stabiliți conform anexei nr. 2 la Normele generale de prevenire și stingere a incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului de interne nr. 775/1998 și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 384 din 9 octombrie 1998;

k) procedurile de instruire pe categorii de instructaje specifice, conform Dispozițiilor generale privind instruirea în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor — D.G.P.S.I./002, aprobate prin Ordinul ministrului de interne nr. 1.080/2000 și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 14 aprilie 2000, și fișele de instruire aferente;

l) planul de intervenție al localității, avizat de unitatea teritorială de pompieri militari;

m) avizele și autorizațiile p.s.i. obținute pentru construcțiile, instalațiile tehnologice și alte amenajări din patrimoniul propriu, însoțite de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii lor;

n) atestatele, agrementele tehnice, certificatele de conformitate, procesele-verbale de verificare a elementelor de construcție, instalațiilor utilitare și a mijloacelor tehnice p.s.i.;

o) notele de activități preventive organizate și desfășurate în cadrul unității administrativ-teritoriale;

p) regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de pompieri civili;

q) alte documente care se apreciază ca oportune.

(2) Documentele specifice activității de apărare împotriva incendiilor se actualizează conform situațiilor prevăzute la art. 11.

Art. 21. — (1) Activitățile de prevenire desfășurate conform art. 18 alin. (4) se finalizează prin întocmirea unor note de activitate în care fiecare participant menționează de regulă:

a) locurile în care s-a desfășurat activitatea;

b) aspectele constatate;

c) măsurile luate.

(2) Notele de activități se centralizează, se analizează și se păstrează la sediul primăriei într-un dosar special constituit.

(3) Pentru situațiile deosebite constatate primarul va dispune măsurile care se impun pentru înlăturarea acestora.

Art. 22. — Controlul respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor pe timpul adunărilor sau al manifestărilor publice se face de către membri ai serviciului public de pompieri civili sau de alte persoane desemnate de primar și are în vedere următoarele:

a) supravegherea respectării interdicțiilor privind fumatul și folosirea focului deschis;

b) asigurarea căilor de acces pentru intervenție și evacuare de persoane;

c) interzicerea accesului cu materiale și substanțe periculoase;

d) evitarea formării de aglomerări de persoane în anumite zone;

e) menținerea integrității indicatoarelor de securitate și de orientare în caz de incendiu sau de alte dezastre;

f) verificarea asigurării mijloacelor de stingere specifice și a stării de funcționare a celorlalte dotări de prevenire și stingere a incendiilor;

g) anunțarea cu maximă operativitate a oricărui incendiu observat;

h) efectuarea primei intervenții și coordonarea activității forțelor și mijloacelor participante la aceasta.

Art. 23. — (1) Organizarea activității de instruire în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor la nivelul unităților administrativ-teritoriale presupune:

a) organizarea activității de instruire a salariaților din primărie și ai agenților economici din subordinea primăriei conform prevederilor Dispozițiilor generale privind instruirea în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor — D.G.P.S.I./002, aprobate prin Ordinul ministrului de interne nr. 1.080/2000;

b) stabilirea unei tematici orientative anuale pentru a aduce la cunoștință locuitorilor actele normative, reglementările specifice și regulile de prevenire și stingere a incendiilor.

(2) Tematica orientativă anuală se structurează de regulă pe următoarele probleme:

a) obligații, răspunderi și sarcini care revin cetățenilor din actele normative care reglementează activitatea de apărare împotriva incendiilor;

b) cauzele, regulile și măsurile de prevenire și stingere a incendiilor specifice gospodăriilor populației sau ansamblurilor de locuit în comun;

c) supravegherea și educarea copiilor pentru a nu fi implicați în producerea de incendii ca urmare a jocului acestora cu focul;

d) apărarea împotriva incendiilor a culturilor agricole și fondului forestier;

e) analizarea unor incendii înregistrate în alte localități și cunoscute din materialele publicate de mass-media.

Art. 24. — Aducerea la cunoștință cetățenilor a materialelor cuprinse în tematica orientativă anuală se realizează prin:

a) materiale tipărite și afișate la sediul primăriei și în alte locuri frecventate de locuitori;

b) intervenții la posturile locale de radio sau televiziune ori prin publicare în presa locală;

c) prezentarea lor în cadrul unor adunări locale.

SECȚIUNEA a 3-a

Organizarea activității de apărare împotriva incendiilor pe locurile de muncă

Art. 25. — (1) Prin *loc de muncă* în înțelesul prevederilor prezentelor dispoziții generale se înțelege:

a) secție, sector, atelier de producție;

b) depozit de materii prime, materiale, produse finite combustibile;

c) atelier de întreținere, reparații, prestări de servicii și proiectare;

d) instalație tehnologică sau de condiționare, utilaj tehnologic;

e) laborator;

f) magazin, raion sau stand de vânzare;

g) unitate de învățământ în clădiri separate;

h) sală de spectacole, conferințe, recepții, sport, pentru vizitatori și altele asemenea;

i) unitate de alimentație publică;

j) secție medicală, farmacie;

k) construcție pentru cazare;

l) secție, compartiment, sector, departament administrativ funcțional;

m) cămin de bătrâni sau de copii;

n) fermă zootehnică sau agricolă;

o) punct de recoltare de cereale păioase sau exploatare forestieră.

(2) Atunci când pe unul sau mai multe niveluri ale aceleiași clădiri își desfășoară activitatea mai mulți agenți economici sau firme, locul de muncă se delimitează la limita spațiilor utilizate de aceștia, iar utilitățile comune se repartizează, după caz, proprietarului clădirii ori, prin înțelegere, agenților economici sau firmelor respective.

Art. 26. — Organizarea activității de apărare împotriva incendiilor pe locul de muncă are ca obiectiv principal asigurarea pentru colectivul de salariați a condițiilor care să permită acestora ca pe baza cunoștințelor de care dispun și cu mijloacele tehnice pe care le au la dispoziție să acționeze pentru prevenirea și stingerea incendiilor, evacuarea și salvarea utilizatorilor construcției, evacuarea bunurilor materiale, precum și pentru înlăturarea efectelor distructive provocate în caz de incendii, explozii, avarii sau accidente tehnice.

Art. 27. — (1) Organizarea apărării împotriva incendiilor pe locul de muncă constă în:

a) prevenirea incendiilor, prin evidențierea materialelor și dotărilor tehnologice care prezintă pericol de incendiu, surselor posibile de aprindere ce pot apărea și a mijloacelor care le pot genera, precum și a măsurilor generale și specifice de prevenire a incendiilor;

b) salvarea utilizatorilor și evacuarea bunurilor, prin întocmirea și afișarea planurilor specifice și menținerea condițiilor de evacuare pe traseele stabilite;

c) instruirea salariaților prin elaborarea documentelor specifice instructajului p.s.i. pe locul de muncă, desfășurarea propriu-zisă a instructajului și asigurarea certificării efectuării acestuia, precum și afișarea schemelor de intervenție sau a instrucțiunilor de apărare împotriva incendiilor;

d) marcarea pericolului de incendiu prin montarea de indicatoare de securitate și de orientare sau a altor inscripții ori mijloace de atenționare;

e) organizarea stingerii incendiilor.

(2) Organizarea stingerii incendiilor pe locul de muncă cuprinde măsuri și informații privind:

a) precizarea corectă a mijloacelor tehnice de alarmare și de alertare a personalului de la locul de muncă, pompierilor civili, dispeceratului pompierilor militari, înștiințarea conducătorului locului de muncă, patronului, anumitor categorii de specialiști și a altor forțe stabilite să participe la stingerea incendiilor;

b) prezentarea sistemelor, instalațiilor și a dispozitivelor de limitare a propagării și de stingere a incendiilor, stingătoarelor și a altor aparate de stins incendii, mijloacelor de salvare și protecție a personalului, precizându-se cantitățile care trebuie să existe la fiecare loc de muncă;

c) stabilirea componenței echipelor care trebuie să asigure salvarea și evacuarea persoanelor și a bunurilor, pe schimburi de lucru și în afara programului;

d) organizarea efectivă a intervenției prin nominalizarea celor care trebuie să utilizeze sau să pună în funcțiune mijloacele tehnice din dotare, de stingere și de limitare a propagării arderii, ori să efectueze manevre sau alte operațiuni la instalațiile utilitare și, după caz, la echipamente și utilaje tehnologice.

Art. 28. — (1) Datele privind organizarea activității de apărare împotriva incendiilor pe locul de muncă, prevăzute la art. 27 alin. (1) lit. a) și e) și alin. (2), se înscriu într-un formular tipărit pe un material rezistent, de regulă carton, și se afișează într-un loc vizibil și mai puțin afectat în caz de incendiu.

(2) Datele se completează de conducătorul locului de muncă și se aprobă de cadrul tehnic sau de persoana

desemnată să îndeplinească atribuții de prevenire și stingere a incendiilor.

(3) Structura-cadru a formularului este prezentată în anexa nr. 2, aceasta putând fi completată, după caz, și cu alte date și informații despre fluxul tehnologic.

Art. 29. — La stabilirea măsurilor specifice de prevenire a incendiilor se au în vedere:

a) prevenirea manifestării surselor specifice de aprindere;

b) gestionarea materialelor și a deșeurilor combustibile, susceptibile a se aprinde;

c) dotarea cu mijloacele tehnice de prevenire și stingere a incendiilor;

d) verificarea spațiilor la sfârșitul programului de lucru;

e) parametrii care se au în vedere pe timpul exploatării diferitelor instalații, echipamente și utilaje tehnologice.

Art. 30. — (1) Planurile de evacuare a persoanelor în caz de incendiu cuprind elemente diferențiate în funcție de tipul și destinația construcției și de numărul persoanelor care se pot afla simultan în aceasta și se întocmesc astfel:

a) pe nivel, dacă se află simultan mai mult de 30 de persoane;

b) pe încăperi, dacă în ele se află cel puțin 50 de persoane;

c) pentru încăperile de cazare și dormitoare comune, indiferent de numărul de locuri.

(2) Planurile de evacuare se afișează pe fiecare nivel, pe căile de acces și în locurile vizibile, astfel încât să poată fi cunoscute de către toate persoanele, iar în încăperi, pe partea interioară a ușilor.

Art. 31. — (1) Planul de evacuare se întocmește pe baza schiței nivelului sau a încăperii, pe care se marchează cu culoare roșie traseele de evacuare prin uși, coridoare și case de scări sau scări exterioare, după caz.

(2) Pe planurile de evacuare se indică locul mijloacelor tehnice de prevenire și stingere a incendiilor (stingătoare, hidranți interiori, butoane și alte sisteme de anunțare a incendiilor) și posibilitățile de refugiu (încăperi speciale, terase etc.), precum și interdicția de folosire a lifturilor în asemenea situații.

Art. 32. — Planurile de depozitare și de evacuare a materialelor clasificate conform legii ca fiind periculoase se întocmesc pentru fiecare încăpere unde se află asemenea materiale.

Art. 33. — La amplasarea materialelor periculoase în spațiile de depozitare trebuie să se țină seama de comportarea lor specifică în caz de incendiu atât ca posibilități de reacție reciprocă, cât și de compatibilitatea față de agenții de stingere.

Art. 34. — (1) Planurile de depozitare și de evacuare a materialelor periculoase se întocmesc pe baza schițelor încăperilor respective, pe care se marchează zonele cu materiale periculoase și se menționează clasele acestora conform legii, cantitățile și codurile de identificare ori de pericol. Traseele de evacuare a materialelor și ordinea priorităților se marchează cu culoare roșie.

(2) Planuri de depozitare se întocmesc și pentru materialele și bunurile combustibile care au o valoare financiară sau culturală deosebită.

Art. 35. — Planurile de depozitare și de evacuare se amplasează în locuri care pot fi cel mai puțin afectate de incendiu și în apropierea locurilor de acces în încăperi, astfel încât să poată fi utile forțelor de intervenție.

Art. 36. — (1) Schemele de intervenție se întocmesc pentru instalațiile tehnologice cu risc ridicat (foarte mare) de incendiu, stabilite de patron, și cuprind instrucțiuni referitoare la:

a) descrierea succintă a procesului tehnologic, cu menționarea principalilor parametri (presiuni, temperaturi de lucru);

b) cantitatea de produse combustibile din instalație și agenții eficienți pentru stingerea acestora;

c) precizarea în ordine cronologică a operațiilor ce se efectuează în caz de incendiu, explozie, avarie sau alte dezastre;

d) prezentarea măsurilor pentru protecția vecinătăților;

e) desemnarea persoanelor care participă la acțiunile de intervenție;

f) enumerarea mijloacelor tehnice p.s.i. existente în instalație și precizarea, pe releveele instalațiilor, a locurilor de amplasare a acestora sau a componentelor de punere în funcțiune.

(2) Pe releveul instalației se marchează locul de amplasare a autospecialelor sau a altor utilaje de intervenție din dotarea serviciului propriu de pompieri civili.

(3) Schemele de intervenție se elaborează de șefii de instalații, se întocmesc în două exemplare și se aprobă de patron, exemplarul 1 păstrându-se la șeful instalației, iar exemplarul 2, la șeful formației de intervenție, salvare și prim ajutor.

Art. 37. — Instrucțiunile de apărare împotriva incendiilor se întocmesc pentru locurile de muncă în care sunt instalații tehnologice cu risc ridicat (foarte mare) de incendiu și pentru punctele vitale vulnerabile la incendiu, stabilite de patron.

Art. 38. — (1) Prin *punct vital vulnerabil la incendiu* se înțelege acel loc de muncă, instalație, echipament etc. indispensabil asigurării funcționalității principale a construcțiilor și agenților economici și care prezintă cel puțin risc mediu de incendiu.

(2) Lista de principiu cuprinzând punctele vitale vulnerabile la incendiu este prezentată în anexa nr. 3.

Art. 39. — Instrucțiunile de apărare împotriva incendiilor se elaborează pe baza documentelor avute la dispoziție, cum sunt normele, normativele, regulamentele și instrucțiunile de exploatare și funcționare, regulamentele de ordine interioară și alte documentații de specialitate.

Art. 40. — Instrucțiunile de apărare împotriva incendiilor cuprind:

a) prevederile specifice de p.s.i. din reglementările în vigoare;

b) obligațiile generale ale salariaților privind prevenirea și stingerea incendiilor;

c) regulile și măsurile specifice de prevenire și stingere a incendiilor pentru exploatarea instalațiilor potrivit condițiilor tehnice, tehnologice și organizatorice locale, precum și pentru reparații, revizii, întreținere, oprire și punere în funcțiune;

d) evidențierea elementelor care determină riscul de incendiu sau de explozie;

e) prezentarea pericolelor care pot apărea în caz de incendiu, cum sunt intoxicările, arsurile, traumatismele, electrocutarea, iradierea etc., precum și a regulilor și măsurilor de prevenire a acestora.

Art. 41. — (1) Instrucțiunile de apărare împotriva incendiilor se elaborează, după caz, de șeful sectorului de activitate (instalației, secției, atelierului etc.) și se aprobă de patron.

(2) Premergător aprobării de către patron instrucțiunile de apărare împotriva incendiilor se verifică de cadrul tehnic sau de persoana desemnată să îndeplinească atribuții de prevenire și stingere a incendiilor.

Art. 42. — (1) În funcție de volumul lor și de condițiile de la locul de muncă respectiv instrucțiunile de apărare

împotriva incendiilor se afișează sau se păstrează la persoana competentă care efectuează instructajul periodic de prevenire și stingere a incendiilor.

(2) Un exemplar al tuturor instrucțiunilor de apărare împotriva incendiilor se păstrează la cadrul tehnic sau la persoana desemnată să îndeplinească atribuții de prevenire și stingere a incendiilor.

Art. 43. — Salariații din locurile de muncă pentru care s-au întocmit instrucțiunile prevăzute la art. 37 au obligația să le studieze, să și le însușească și să le respecte.

Art. 44. — Instrucțiunile de apărare împotriva incendiilor se completează în toate cazurile cu informațiile din schemele de intervenție, acolo unde acestea sunt întocmite.

Art. 45. — Pentru noile tehnologii și instalații instrucțiunile de apărare împotriva incendiilor întocmite de proiectanți au inițial caracter provizoriu și se completează cu cele care apar ca fiind necesare, pe timpul punerii în funcțiune, probelor tehnologice și din exploatare în timp de un an, după care se aprobă de patron și devin definitive.

Art. 46. — (1) Instrucțiunile de apărare împotriva incendiilor se revizuesc cel puțin o dată la 3 ani și se reactualizează la modernizări, dezvoltări, reprofilări și la apariția unor noi reglementări.

(2) Fiecare instrucțiune de apărare împotriva incendiilor va avea înscrisă data întocmirii și aprobării.

Art. 47. — Documentele specifice instructajului p.s.i. pe locul de muncă se întocmesc în conformitate cu prevederile Dispozițiilor generale privind instruirea în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor — D.G.P.S./002, aprobate prin Ordinul ministrului de interne nr. 1.080/2000, și trebuie să se refere la:

a) listele cuprinzând procedurile stabilite pentru instructajul specific locului de muncă și pentru instructajul periodic;

b) procedurile de instruire întocmite în detaliu;

c) documentele care să ateste efectuarea instructajelor specifice locului de muncă;

d) testele sau chestionarele privind verificarea cunoștințelor însușite pe perioada instruirilor;

e) rezultatele obținute din verificarea cunoștințelor din ultimul an de activitate la locul de muncă;

f) concluziile rezultate din activitatea de instruire, întocmite la sfârșitul fiecărui an, în care se menționează numărul total de salariați și al celor nou-veniți, rezultatele obținute și măsurile luate, precum și procedurile reactualizate.

Art. 48. — Documentele de instruire de pe locul de muncă se păstrează în locuri cât mai sigure, ferite de efectele unor factori care le pot afecta calitatea și integritatea, astfel încât ele să poată fi analizate în orice situație.

Art. 49. — (1) Indicatoarele de securitate (de interdicere, avertizare și informare) și cele auxiliare se execută, se ilustrează, se amplasează și se montează conform standardelor în vigoare.

(2) În anumite situații indicatoarele pot fi însoțite de înscrisuri explicative și în limbi de circulație internațională.

(3) Obligația de a amplasa, de a monta și de a păstra integritatea indicatoarelor revine conducătorului (șefului) locului de muncă.

Art. 50. — Organizarea efectivă a intervenției pe locul de muncă presupune:

a) alarmarea imediată a personalului de la locul de muncă sau a utilizatorilor prin mijloace specifice, anunțarea incendiului la forțele de intervenție, anunțarea altor persoane care trebuie să desfășoare activitățile prevăzute la lit. c), precum și a dispeceratului, acolo unde acesta este constituit;

b) asigurarea și urmărirea realizării salvării rapide și în siguranță a personalului, conform concepției stabilite;

c) întreruperea alimentării cu energie electrică, gaze și fluide combustibile a consumatorilor și efectuarea altor intervenții specifice la instalații și utilaje;

d) acționarea asupra focarului cu mijloacele tehnice p.s.i. din dotare și verificarea intrării în funcțiune a instalațiilor și sistemelor automate și, după caz, acționarea lor manuală;

e) evacuarea bunurilor periclitate de incendiu și protejarea echipamentelor care pot fi deteriorate în timpul intervenției;

f) protecția personalului de intervenție împotriva efectelor negative ale incendiului (temperatură, fum, gaze toxice etc.);

g) verificarea amănunțită a locurilor în care se poate propaga incendiul și unde pot apărea focare, acționându-se pentru stingerea acestora.

Art. 51. — (1) Pentru efectuarea operațiunilor prevăzute la art. 50 nominalizarea se face pentru fiecare schimb de activitate, în afara programului de lucru și în zilele de repaus și sărbători legale.

(2) Verificarea prezenței personalului nominalizat se face la începerea programului de lucru, de către conducătorul locului de muncă, șeful de schimb sau de persoana care conduce activitățile.

Art. 52. — (1) La întocmirea listei cuprinzând substanțele periculoase se consultă prevederile legale în vigoare care reglementează transportul rutier internațional de mărfuri periculoase, respectiv Legea nr. 31/1994 și Acordul european pentru transportul rutier al mărfurilor periculoase — A.D.R.

(2) De asemenea, pot fi avute în vedere și prevederile Directivei europene SEVESO.

Art. 53. — Lista cuprinzând substanțele periculoase se completează și se reactualizează ori de câte ori apar modificări în gestionarea substanțelor respective, iar extrase din această listă se păstrează în fiecare loc de muncă unde acestea se depozitează sau se utilizează permanent.

Art. 54. — Lista prevăzută la art. 53 va cuprinde toate substanțele periculoase utilizate, încadrate în cele 9 clase, specificându-se în mod obligatoriu pentru fiecare substanță:

- numărul de identificare O.N.U;
- denumirea;
- numărul de pericol;
- cantitatea existentă;
- locul de depozitare și utilizare;
- agenții (substanțele) adecvați (adecvate) pentru stingere, neutralizare sau decontaminare;
- caracteristicile fizico-chimice esențiale ce determină pericolul de incendiu sau de explozie.

Art. 55. — Obligațiile referitoare la substanțele periculoase se soluționează prin numirea de către patron a unui consilier de siguranță, special instruit și atestat conform reglementărilor în vigoare, care trebuie să aibă în vedere limitările cantitative, comunicarea la autorități și alte notificări impuse.

CAPITOLUL III

Forme și modalități principale pentru evaluarea și controlul capacității de apărare împotriva incendiilor

SECȚIUNEA 1

Valorificarea concluziilor și constatărilor rezultate din controalele efectuate de persoanele în drept

Art. 56. — (1) Personalul autorităților publice, care, potrivit competențelor legale, execută controale în domeniul apărării împotriva incendiilor, este:

a) personalul unităților de pompieri militari și protecție civilă;

b) cadre tehnice din structura ministerelor și a celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, societăților și regiilor de profil;

c) inspectori din structura inspecțiilor de specialitate ale statului (calitatea în construcții, protecția muncii, protecția mediului);

d) inspectori din structura autorităților administrației publice locale.

(2) Cadrele tehnice sau personalul tehnic desemnat al agenților economici și instituțiilor, cu atribuții de îndrumare, control și constatare a încălcării legii în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor, precum și persoanele menționate la alin. (1) lit. b) și d) trebuie să aibă atestată competența în condițiile legii.

Art. 57. — Controalele executate de personalul prevăzut la art. 56 alin. (1) se finalizează prin unul dintre următoarele documente:

- proces-verbal de control tehnic de specialitate;
- notă de constatare;
- raport de constatare.

Art. 58. — Valorificarea constatărilor din documentele de control se asigură în termen de 15 zile de la încheierea acestuia, prin stabilirea de măsuri și acțiuni, cu termene și responsabilități, pentru înlăturarea deficiențelor consemnate și îndeplinirea măsurilor stabilite, asigurându-se conformarea cu prevederile legilor care reglementează apărarea împotriva incendiilor.

Art. 59. — (1) Se recomandă instituirea unui sistem de informare și monitorizare a îndeplinirii măsurilor stabilite.

(2) În cazul neîndeplinirii măsurii persoana responsabilă va arăta motivele și va face, în scris, propuneri noi referitoare la măsura respectivă.

Art. 60. — Pentru verificarea îndeplinirii măsurilor stabilite patronul, prin cadrul tehnic sau prin persoana cu atribuții de prevenire și stingere a incendiilor ori prin colective de specialiști, va controla pe teren stadiul și calitatea execuției.

Art. 61. — La controlul următor al autorității de specialitate patronul trebuie să fie în măsură să prezinte detaliat, pe bază de documente, stadiul îndeplinirii măsurilor stabilite anterior.

Art. 62. — Prin înțelegere sau la solicitare planul de acțiuni și măsuri întocmit și aprobat poate fi transmis spre informare autorității de specialitate care a executat controlul.

SECȚIUNEA a 2-a

Analiza periodică a activității de apărare împotriva incendiilor

Art. 63. — (1) Activitatea de apărare împotriva incendiilor se analizează, de regulă, anual, cu prilejul finalizării controalelor și după producerea unor incendii.

(2) Analiza se desfășoară pe bază de raport sau informare întocmită de structura care are atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor.

Art. 64. — (1) Raportul de analiză va conține în principiu următoarele probleme:

- implementarea noilor prevederi legale;
- stadiul îndeplinirii măsurilor stabilite;
- deficiențele care se manifestă în domeniul apărării împotriva incendiilor;
- concluzii din activitatea de instruire și pregătire a personalului prin aplicații și exerciții de intervenție;
- relațiile cu terți privind apărarea împotriva incendiilor;
- asigurarea dotării, calitatea și funcționarea mijloacelor tehnice de prevenire și stingere a incendiilor;

g) eficiența activităților desfășurate de structurile cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor;

h) propuneri de măsuri pentru îmbunătățirea activității.

(2) Aspectele discutate pe timpul analizei se consemnează într-un proces-verbal, iar deciziile care se iau se aprobă printr-o hotărâre care se difuzează persoanelor interesate.

Art. 65. — (1) La analiză participă în mod obligatoriu patronul, șefii structurilor cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor, șefii sectoarelor de activitate la care sunt făcute mențiuni în raport și, după caz, proprietarii construcțiilor, în situația utilizării unei clădiri sau incinte de către mai mulți agenți economici.

(2) Prezența se consemnează într-un tabel convocator din care să rezulte că persoanele în cauză au fost anunțate și au participat efectiv la analiză.

SECȚIUNEA a 3-a

Informarea asupra deficiențelor și neconformităților privind apărarea împotriva incendiilor

Art. 66. — În cadrul fiecărui agent economic, instituție și localitate se realizează un sistem informațional bazat pe documente (rapoarte), pentru a se sesiza cât mai operativ orice deficiență care apare cu privire la apărarea împotriva incendiilor.

Art. 67. — (1) Documentul (raportul) trebuie să conțină în principiu următoarele:

- descrierea deficienței;
- sectorul (locul) în care se manifestă;
- data constatării;
- consecințele posibile;
- propuneri de soluționare;
- certificarea înlăturării deficienței.

(2) Documentul (raportul) se întocmește în două exemplare, dintre care unul rămâne la șeful sectorului de activitate (locului de muncă) în care s-a constatat neregula, iar celălalt se transmite structurii cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor, care le analizează și face propuneri patronului.

(3) Analiza, împreună cu propunerile, se întocmește lunar pentru cazurile care suportă amânare, iar în celelalte situații înlăturarea deficiențelor (neconformităților) se face operativ.

SECȚIUNEA a 4-a

Planificarea și executarea exercițiilor și aplicațiilor privind modul de acțiune în caz de incendiu

Art. 68. — (1) Exercițiile și aplicațiile privind modul de intervenție în caz de incendiu constituie formele de bază prin care se verifică stadiul și capacitatea de acțiune a personalului de pe locul de muncă.

(2) Exercițiile și aplicațiile vizează modul în care se execută:

- alarmarea;
- evacuarea;
- stingerea incendiului.

Art. 69. — Exercițiile și aplicațiile de intervenție se efectuează:

a) planificat, pe bază de grafic, astfel încât la acestea să participe eşalonat toți salariații cu atribuții de intervenție de pe locurile de muncă;

b) inopinat, de către patron, autoritățile de control sau de alți factori de decizie;

c) cel puțin o dată pe semestru, în una din zilele nelucrătoare sau de sărbători legale, pentru a se verifica pregătirea salariaților aflați în serviciu în zilele respective;

d) planificat, pe bază de grafic, cu personalul serviciului de pompieri civili.

Art. 70. — (1) Evidența aplicațiilor și exercițiilor efectuate se ține într-un registru:

a) înființat pentru fiecare loc de muncă, pentru cele care se efectuează conform art. 69 lit. a) și b);

b) înființat la nivelul agentului economic, instituției sau localității, pentru cele care se efectuează conform art. 69 lit. c) și d).

(2) Registrul va avea conținutul conform modelului prezentat în anexa nr. 4.

Art. 71. — Fiecare exercițiu sau aplicație de intervenție se finalizează printr-un raport care să facă referiri cel puțin la:

- obiectivele și scopul aplicației sau exercițiului;
- mențiuni privind cunoașterea și capacitatea de punere în aplicare a sarcinilor ce revin personalului de pe locul de muncă în caz de incendiu;
- îndeplinirea anumitor bareme de timp stabilite și a timpilor operativi de intervenție;
- mențiuni privind alarmarea (alertarea) personalului;
- aprecieri privind funcționarea mijloacelor tehnice p.s.i.;
- desfășurarea activității de salvare și evacuare a persoanelor și a materialelor periculoase;
- propunerea de măsuri privind îmbunătățirea activității respective.

CAPITOLUL IV

Siguranța exploatării instalațiilor utilitare aferente construcțiilor și a mijloacelor tehnice de prevenire și stingere a incendiilor

SECȚIUNEA 1

Prevederi generale

Art. 72. — Gestionarea siguranței exploatării instalațiilor și a mijloacelor tehnice p.s.i. aferente construcțiilor din punct de vedere al prevenirii și stingerii incendiilor se realizează prin:

- stabilirea persoanelor care sunt desemnate să verifice, să întrețină și să repare instalațiile utilitare și mijloacele tehnice de prevenire și stingere a incendiilor;
- elaborarea procedurilor de lucru pentru lucrările prevăzute la lit. a);
- completarea, semnarea și arhivarea documentelor care atestă executarea lucrărilor menționate la lit. a);
- întocmirea și reactualizarea permanentă a evidenței mijloacelor tehnice p.s.i., pe categorii, cu menționarea necesarului, existentului, deficitului și a principalelor caracteristici funcționale;
- întocmirea evidenței stocurilor de rezervă de mijloace tehnice p.s.i. și a componentelor acestora, prevăzute de reglementări tehnice în vigoare;
- menționarea surselor de alimentare cu energie electrică de bază și de rezervă și a consumatorilor cu rol în caz de incendiu.

Art. 73. — (1) Lucrările de verificare, întreținere și reparații prevăzute în anexa nr. 5 se pot executa de salariații din structurile de specialitate proprii sau de persoanele juridice atestate potrivit legii.

(2) Lista cuprinzând persoanele fizice și juridice care prestează lucrările de verificare, întreținere și reparație a mijloacelor tehnice p.s.i. se întocmește pe categorii, menționându-se numărul și perioada de valabilitate a atestatului prevăzut de lege.

Art. 74. — Pentru fiecare tip de lucrare se stabilesc proceduri de lucru pe baza instrucțiunilor proiectantului, producătorului sau furnizorului de echipament și a prevederilor normelor și normativelor de specialitate.

Art. 75. — Rezerva de mijloace tehnice de prevenire și stingere a incendiilor se stabilește și se asigură în scopul rezolvării unor situații care pot apărea în activitate, conform recomandărilor cuprinse în anexa nr. 6.

Art. 76. — (1) Verificările privind starea de funcționare a mijloacelor tehnice p.s.i. se fac zilnic (pe schimb), săptămânal, lunar, trimestrial și anual, după caz.

(2) Verificarea zilnică sau pe schimb se efectuează de regulă vizual și vizează:

- a) integritatea mijloacelor tehnice p.s.i.;
- b) existența sigiliilor de fixare în poziție normală de funcționare a unor componente;
- c) asigurarea parametrilor de funcționare, îndeosebi presiuni ale fluidelor, prin citirea valorilor indicate de manometre;
- d) menținerea posibilităților de utilizare operativă.

Art. 77. — Pentru unele categorii de mijloace tehnice p.s.i. exploatarea, repararea, întreținerea, scoaterea din funcțiune, deplasarea și casarea se fac potrivit reglementărilor în vigoare.

Art. 78. — După utilizare fiecare mijloc tehnic de prevenire și stingere a incendiilor se repune în funcțiune sau se înlocuiește.

Art. 79. — (1) Deținătorii sau persoanele juridice care asigură verificarea, întreținerea și repararea sistemelor automate de detectare, semnalizare și stingere a incendiilor vor evidenția într-un registru întocmit conform modelului prezentat în anexa nr. 7 datele referitoare la funcționarea fiecărui sistem sau a fiecărei instalații automate.

(2) La solicitarea marilor unități sau a unităților teritoriale de pompieri militari, anual în luna ianuarie, persoanele juridice prevăzute la alin. (1) vor pune la dispoziție acestora copii de pe evidențele respective.

SECȚIUNEA a 2-a

Prevederi specifice

Art. 80. — (1) La locurile de alimentare cu energie electrică se vor menționa echipamentele care trebuie acționate pentru decuplarea de la rețea a clădirii respective.

(2) Pentru toate cazurile în care sunt necesare dispoziții speciale la locul de decuplare se vor asigura și dispozițiile respective.

Art. 81. — Pentru fiecare instalație de ventilație și climatizare se întocmește în mod obligatoriu schema de pornire, oprire sau de izolare pe tronsoane, indicându-se locul și modul de acționare a clapetelor sau șibărelor.

Art. 82. — (1) La sistemele automate de detecție, semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu se asigură posibilitățile de identificare operativă a locului incendiului, utilizându-se, după caz, scheme, etichete și alte asemenea soluții ușor de interpretat.

(2) Pentru sistemele de detectare și semnalizare automată a incendiilor, integrate cu sisteme antiefracție, care transmit semnalele la agenții economici de pază și protecție, beneficiarii vor stabili modul de conlucrare cu subunitățile de intervenție ale pompierilor militari privind retransmiterea semnalului de incendiu, realizarea intervenției și raportarea datelor de la incendii.

(3) Semnalele pentru avertizarea, alarmarea și evacuarea persoanelor, precum și pentru alarmarea și alertarea

pompierilor voluntari în caz de incendiu sau în alte situații de urgență publică vor fi distincte pentru fiecare situație.

(4) Valorificarea semnalelor acustice și/sau optice generate de centralele de semnalizare a incendiilor se asigură prin:

- a) supravegherea permanentă a acestora de personal competent și capabil să ia măsurile necesare;
- b) retranslarea semnalelor la locuri de muncă supravegheate permanent;
- c) punerea automată în funcțiune a echipamentelor de stingere și de evacuare a fumului și gazelor fierbinți, pe bază de programe care vor conține și ordinea de prioritate;
- d) urmărirea prin instalații de televiziune cu circuit închis a locurilor sau a zonelor periclitare de incendiu.

Art. 83. — (1) La achiziționarea stingătoarelor beneficiarul trebuie să solicite instrucțiunile de transport, depozitare și manipulare pentru a putea beneficia de garanțiile date de producător.

(2) Utilizatorul stingătoarelor trebuie să asigure verificarea prin sondaj a stării de funcționare a acestora, între intervalele prevăzute pentru verificările obligatorii.

(3) Starea de funcționare a unui lot de stingătoare se determină prin exerciții concrete executate cu salariații, înainte de trimiterea lotului la o nouă verificare.

Art. 84. — Starea de operativitate a instalațiilor de stingere cu apă se asigură în principal prin menținerea sub presiune a rețelelor/ramificațiilor de distribuție, înlăturarea posibilităților de îngheț, coroziune și solicitare mecanică a conductelor, instalarea de indicatoare de avertizare sau informare privind amplasarea hidranților, vanelor și robinetelor cu acționare locală și prin menținerea liberă a accesului la acestea.

Art. 85. — Certificarea calității produselor de stingere (pulberi, prafuri, substanțe de spumare etc.) se asigură prin certificatele de calitate ale furnizorului și buletinul/raportul laboratorului de încercări care a verificat menținerea caracteristicilor fizico-chimice și a eficienței de stingere a produselor.

Art. 86. — (1) Ușile rezistente la foc și antifoc, obloanele, clapetele, trapele etc. se verifică zilnic privind poziția normală a acestora și asigurarea posibilităților de îndeplinire a funcțiilor (închidere sau deschidere).

(2) Anual se verifică manevrabilitatea dispozitivelor prevăzute la alin. (1), prin acționare manuală sau automată (electrică, mecanică, pneumatică, hidraulică etc.), după caz.

Art. 87. — (1) Mijloacele de protecție a personalului de intervenție se asigură și se păstrează separat, pentru salariații proprii ai agentului economic și, respectiv, pentru membrii forțelor care participă la intervenție ca forțe de sprijin, conform planurilor de intervenție.

(2) Pentru mijloacele tehnice care impun măsuri speciale de protecție pe timpul utilizării agentul economic are obligația să asigure pregătirea și autorizarea salariaților, potrivit legii.

(3) Pentru a se elimina producerea unor accidente nedorite trebuie să se asigure înlocuirea componentelor consumabile la termenele prevăzute de fabricant, precum și întreținerea și verificarea acestora de către persoane autorizate în domeniu.

CAPITOLUL V

Dispoziții finale

Art. 88. — Pentru agenții economici și instituțiile care nu se încadrează în prevederile art. 3 persoana cu funcții de conducere va asigura organizarea activității de apărare

împotriva incendiilor prin respectarea cerințelor minime prevăzute de prezentele dispoziții generale.

Art. 89. — Controlul respectării și punerii în aplicare a prevederilor prezentelor dispoziții generale se efectuează după 6 luni de la publicarea acestora în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 90. — Detalierea modului de întocmire a listei cuprinzând substanțele periculoase se va face prin instrucțiuni specifice emise de Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari, care se vor publica în revista „Pompierii Români“.

Art. 91. — (1) Pentru construcțiile, amenajările și instalațiile tehnologice care intră, potrivit legii, sub incidența avizării și/sau autorizării p.s.i. prevederile prezentelor dispoziții generale pot fi conținute sintetic într-un registru de siguranță la foc.

(2) Structura și conținutul Registrului de siguranță la foc se vor stabili de Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari în termen de 9 luni de la data intrării în vigoare a prezentelor dispoziții generale.

Art. 92. — Anexele nr. 1—7 fac parte integrantă din prezentele dispoziții generale.

ANEXA Nr. 1

Primăria
 Județul.....

FIȘĂ DE INCENDIU Nr.

din 200

(model)

I. Identificarea locului incendiului

Numele și prenumele

Destinația locului producerii incendiului

Localitatea Mediu urban rural

Județul în care s-a produs evenimentul

Str. nr., bl., sc., et., ap.

Distanța în kilometri față de subunitatea de raion

Momentul observării

Ziua	Luna	Anul	Ora	Minutul
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Momentul lichidării

Ziua	Luna	Anul	Ora	Minutul
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

II. Date despre intervenție

— Incendiul a fost stins de serviciul public de pompieri 1 serviciul privat de pompieri civili 2 serviciul privat de pompieri civili — societate comercială 3 salariați 4 persoane fizice 5

— Autospeciale utilizate

— Mijloace de stingere

III. Date despre cauză:

1. Sursa de aprindere 2. Mijloace care puteau produce aprinderea

3. Primul mijloc care s-a aprins 4. Împrejurarea determinată

IV. Consecințele incendiului

Ce a ars

Propagare la vecinătăți

Victime: decedați: adulți, copii, răniți: adulți, copii

Date suplimentare

Primar,

.....

Secretar,

.....

Societatea Comercială (Instituția)

.....

Aprobat

Numele și prenumele

Semnătura

ORGANIZAREA APĂRĂRII ÎMPOTRIVA INCENDIILOR**locul de muncă.....**

<p>I. PREVENIREA INCENDIILOR</p> <p>1. Materiale combustibile și inflamabile</p> <p>a) produse finite din lemn</p> <p>b) lacuri</p> <p>c) solvenți</p> <p>d) depuneri de lacuri și alte reziduuri</p> <p>e)</p> <p>2. Surse de aprindere posibile</p> <p>a) de natură electrică</p> <p>b) termice</p> <p>c) foc deschis, fumat</p> <p>d) autoaprindere</p> <p>e)</p>	<p>3. Echipamente și mijloace</p> <p>a) motoare și corpuri electrice</p> <p>b) instalație de uscare</p> <p>c) sistem de ventilație</p> <p>d) scule și dispozitive</p> <p>e)</p> <p>4. Măsuri generale</p> <p>a) interzicerea focului deschis</p> <p>b) interzicerea fumatului</p> <p>c) colectarea ambalajelor și deșeurilor</p> <p>d)</p> <p>e)</p> <p>f)</p> <p>g)</p>	<p>5. Măsuri specifice</p> <p>a) asigurarea funcționării sistemului din dotarea cabinei de vopsit</p> <p>b) funcționarea normală a elementelor de compartimentare</p> <p>c) păstrarea cantităților de lacuri și vopsele în limite admise</p> <p>d) utilizarea numai de scule care nu produc scântei</p> <p>e)</p>
<p>II. ORGANIZAREA INTERVENȚIEI</p> <p>1. Mijloacele de alarmare, alertare</p> <p>a) telefon</p> <p>b) buton de alarmare</p> <p>c) sonerie</p> <p>2. Instalații și dispozitive de limitare și stingere</p> <p>a) uși antifoc</p> <p>b) clapete</p> <p>c) trape</p>	<p>3. Mijloace de protecție a salariaților</p> <p>a) măști</p> <p>b) costume</p> <p>c) aparate izolante</p> <p>4. Asigură intervenția</p> <p>a) stingătoare</p> <p>.....</p> <p>b) hidranți interiori</p> <p>.....</p> <p>c) tablou electric</p> <p>.....</p> <p>d) instalații tehnologice</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>5. Evacuare de bunuri</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

Întocmit

Numele și prenumele

Semnătura

LISTA DE PRINCIPIU
cuprinzând punctele vitale vulnerabile la incendiu

- | | |
|---|---|
| 1. Stații de primire-distribuție a energiei electrice | 10. Dispecerate de proces |
| 2. Posturi de transformare | 11. Depozite de materii prime și materiale sau de produse finite combustibile |
| 3. Tablouri electrice principale | 12. Stații de frig cu amoniac |
| 4. Stații de reglare și distribuție a gazelor | 13. Gospodării de ungere și răcire |
| 5. Centrale termice | 14. Stații de compresoare de aer |
| 6. Încăperi speciale de cabluri electrice | 15. Rampe de încărcare-descărcare produse petroliere |
| 7. Stații de producere de acetilenă | 16. Alte sectoare, linii tehnologice, utilaje sau echipamente cu funcții vitale |
| 8. Centrale de ventilare și climatizare | |
| 9. Calculatoare de proces | |

EVIDENȚA
aplicațiilor și exercițiilor de intervenție efectuate
la

Nr. crt.	Data și ora executării aplicației	Felul aplicației	Sectorul de activitate	Cine a organizat aplicația (exercițiul)		Observații
				Numele și funcția	Semnătura	
0	1	2	3	4	5	6

NOMENCLATORUL
mijloacelor tehnice de prevenire și stingere a incendiilor

A. Sisteme, instalații, aparate și dispozitive de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu

Nr. crt.	Obiectul verificării	Condiții de executare	Periodicitatea	Observații
0	1	2	3	4
1.	Starea de integritate	vizual	zilnic sau la predarea-primirea schimbului	
2.	Tensiunea de alimentare a surselor (bază și rezervă)	măsurare cu voltmetru	zilnic sau la predarea-primirea schimbului	
3.	Starea de funcționare generală	informare verbală și analiza consemnărilor din registru	zilnic sau la predarea-primirea schimbului	
4.	Funcționarea semnalizărilor optice și acustice: a) de incendiu b) de defect	simulări conform instrucțiunilor	zilnic sau la predarea-primirea schimbului	
5.	Funcționarea semnalizărilor retransmise la distanță	conform recomandărilor furnizorului	zilnic sau la predarea-primirea schimbului	
6.	Funcționarea transmisiilor la unitățile de pompieri militari	stabilirea legăturilor	zilnic sau la predarea-primirea schimbului	
7.	Funcționarea semnalizărilor de la detectoare sau butoane manuale	acționarea unui detector sau buton de alarmare	săptămânal	Pentru instalațiile cu până la 13 linii testarea se face prin rotație. Pentru instalațiile cu mai mult de 13 linii testarea se face la mai multe linii pe săptămână astfel încât testarea unei linii să nu depășească 13 săptămâni.
8.	Funcționarea detectoarelor și a butoanelor de semnalizare	simularea incendiului conform instrucțiunilor furnizorului	trimestrial	
9.	Sensibilitatea detectoarelor	prin sondaj conform instrucțiunilor furnizorului	anual	
10.	Condițiile de mediu în care funcționează detectoarele	vizual, cu înlăturarea condițiilor care generează exces de praf, umiditate, vibrații	săptămânal	
11.	Asigurarea degajării spațiului din jurul detectoarelor și butoanelor manuale	vizual	săptămânal	raza spațiului între 0,75—1 m
12.	Starea marcajelor de identificare	vizual	anual	
13.	Capacitatea bateriei de acumulare: a) tensiune b) electrolit — concentrație și nivel c) starea contactelor	măsurare și vizual	săptămânal	

0	1	2	3	4
14.	Comutarea automată a surselor de alimentare cu energie electrică	conform instrucțiunilor furnizorului	lunar	
15.	Funcționarea globală a semnalizărilor de defect	simulări ale tuturor condițiilor de defect specifice	lunar	Linile se verifică prin rotație astfel încât intervalul de testare pentru fiecare linie să nu depășească 6 luni.
16.	Funcționarea dispozitivelor exterioare de alarmare	simulare	lunar	
17.	Întreținerea preventivă a centralelor de semnalizare, detectoarelor și butoanelor	— curățare de praf, impurități — vizual, starea circuitelor și contactelor	trimestrial	
18.	Integritatea cablurilor de semnalizare	vizual	trimestrial	
19.	Rezistența de izolație a circuitelor și împământarea	măsurarea rezistențelor	anual	
20.	Verificarea metrologică a AMC-urilor din instalație	măsurători în laboratoarele de specialitate	anual	

B. Stingătoare

Tipul stingătoarelor	Problematika urmărită	Modul de efectuare	Periodicitatea	Observații
Toate tipurile	— existența și amplasarea — aspectul exterior și integritatea — inscripționarea și etichetele	vizual	lunar (săptămânal pentru punctele vitale vulnerabile sau zonele cu risc foarte mare de incendiu)	—
	— curățare și reprotectare adecvată — funcționalitatea subansamblurilor componente	demontarea completă a stingătoarelor	anual	cele cu CO ₂ conform ISCIR
	— rezistența internă a recipientului	aplicarea de suprapresiune conform prescripțiilor	la 3 ani sau ori de câte ori starea de integritate o impune	cele cu CO ₂ conform ISCIR
Cu spumă chimică	— cantitatea și calitatea soluțiilor spumante — înlocuirea substanțelor în funcție de temperatură (vară, iarnă)	— prelevare de probe — vizual — conform recomandărilor producătorului de soluție	semestrial	
Cu pulbere	— starea de încărcare a buteliei de CO ₂ — starea calitativă a pulberii — înlocuirea pulberii	— cântărirea buteliei — palpare manuală — manual sau mecanic	anual, maximum 2 ani	— abatere de 1% față de greutatea inscripționată — nu se admite tasarea sau aglomerarea
Cu CO ₂	starea de încărcare	cântărirea stingătorului	anual	abatere maximă de 1% față de greutatea inscripționată
Cu apă pulverizată	— starea de încărcare a buteliei de CO ₂ — cantitatea de apă	— cântărirea buteliei — măsurare volumetrică	anual	— abatere maximă de 1% față de greutatea inscripționată — abatere maximă de 1% față de capacitatea stingătorului

C. Instalații de stingere cu apă

Periodicitate	Probleme care se urmăresc	Modul de efectuare	Observații
0	1	2	3

I. Instalații de hidranți exteriori și interiori

zilnic	— echiparea — presiune în rețea — accesibilitate	vizual	consemnarea elementelor lipsă și situația accesibilității
trimestrial	— funcționarea iluminatului de siguranță — refularea apei — starea furtunurilor	punere în funcțiune	

II. Instalații de stingere cu sprinklere

zilnic	— starea distribuitorului și ACS-ului — păstrarea condițiilor la capetele sprinkler — funcționarea iluminatului de siguranță aferent	vizual	
--------	--	--------	--

0	1	2	3
lunar	– funcționarea ACS-ului – funcționarea sistemului de semnalizare	deschiderea și închiderea robinetelor care asigură astfel de verificări	
III. Instalații de stingere cu apă pulverizată			
zilnic	starea alimentării cu apă	vizual	
semestrial	funcționarea efectivă	deschiderea și închiderea vanelor și robinetelor care asigură o asemenea verificare	
IV. Vane și robinete de alimentare			
lunar	starea poziției acestora și a sigiliului de siguranță	vizual	
semestrial	manevrabilitate	închidere și deschidere totală	

D. Instalații de stingere cu spumă

Tipul instalației	Problematika urmărită	Modul de executare	Periodicitatea	Observații
Instalații fixe și semifixe	reciclarea spumantului integritatea instalației verificarea întregului circuit	realizarea liniilor necesare vizual cu apă	zilnic săptămânal anual la revizii	În funcție de posibilități se poate face și cu spumă.

E. Instalații cu dioxid de carbon

Nr. crt.	Problematika urmărită	Modul de executare	Periodicitatea	Observații
1.	Starea de integritate a instalației, existența sigiliilor și a poziției normale de funcționare a robinetelor, starea de încărcare a buteliilor Funcționarea sistemului de ventilație natural sau mecanic Poziția supapei de golire a colectorului Funcționarea sistemului de avertizare optic și acustic	vizual	zilnic	
2.	Starea de funcționare a alimentării de bază și de rezervă a centralei de semnalizare și acționare Funcționarea detectoarelor	– trecerea automată de pe sursa de bază pe sursa de rezervă – verificarea funcționării prin folosirea unor surse de căldură sau fum – se va verifica prin cântărire starea de încărcare a buteliilor de comandă	săptămânal	numai când sunt prevăzute cu sisteme de cântărire
3.	Starea de funcționare a armăturilor de comandă și siguranță Duzele de refulare a dioxidului de carbon Starea de funcționare a circuitelor electrice	vizual	lunar	
4.	Starea de funcționare a instalației în ansamblu Starea de funcționare a butoanelor manuale Starea de funcționare a dispozitivelor auxiliare	vizual	trimestrial	
5.	Cântărirea buteliilor componente ale bateriilor active, principale și de rezervă Funcționarea sistemului de detectare, avertizare și alarmare Modul de evacuare a personalului din zona protejată în termenul prestabilit Funcționarea sistemelor de întrerupere a instalațiilor auxiliare Deversarea dioxidului de carbon prin toate duzele de refulare Sistemul de evacuare a dioxidului de carbon din zona protejată	– întreruperea automată a alimentării cu energie electrică a aparatului de aer condiționat de ventilație – închiderea și blocarea ușilor prin declanșarea unei baterii vizual	anual	Se va întocmi proces-verbal de cântărire.

RECOMANDĂRI

privind rezerva de mijloace tehnice de prevenire și stingere a incendiilor

În principiu, rezerva de mijloace tehnice de prevenire și stingere a incendiilor se asigură în limitele de mai jos, astfel:

- a) 15—20% din cantitatea necesară pentru fiecare tip de furtun, dar nu mai puțin de 2 role a câte 20 m;
- b) 10—15% pentru fiecare accesoriu din dotarea hidranților interiori și exteriori de incendiu;
- c) 10% din fiecare tip de stingător;
- d) 15% din cantitatea stabilită de pulbere, spumant sau alte produse de stingere din dotare;
- e) 100% din numărul de recipiente pentru fiecare instalație de stingere de gaze inerte;
- f) 10—25% din totalul capetelor sprinkler, drencer sau de pulverizare, dar nu mai puțin de 25 bucăți din fiecare;
- g) 10—25% din totalul detectoarelor sau butoanelor de semnalizare, dar nu mai puțin de 15 bucăți din fiecare;
- h) un recipient încărcat și 2 cartușe filtrante pentru fiecare aparat de protecție a respirației;

i) un cartuș filtrant pentru fiecare mască contra fumului și gazelor fierbinți;

j) 50% din totalul blindelor montate pe conductele de spumare ale instalațiilor fixe sau semifixe de stingere a incendiilor la rezervoare de produse petroliere;

k) cantitățile de mijloace tehnice specifice care se pun în mod gratuit la dispoziție unităților de pompieri militari în caz de incendiu, în conformitate cu art. 45 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 60/1997;

l) piesele de rezervă cuprinse în listele din documentațiile tehnice ale autospecialelor, navelor, trenurilor p.s.i. și ale altora asemenea.

Rezervele menționate la lit. c), e), f) și g) nu se constituie în situațiile în care verificarea, întreținerea și repararea mijloacelor tehnice p.s.i. respective se fac de persoane juridice, atestate potrivit legii, care au obligația contractuală de a face înlocuirea operativă a componentelor și a elementelor acestora.

Tipul instalației

DATE

privind verificarea și funcționarea instalației

Nr. crt.	Data (zi, lună, an)	Ora	Locul semnalului	Natura semnalului	Componenta afectată	Cauza	Măsura luată	Observații
				Incendiu sau defect				
0	1	2	3	4	5	6	7	8

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, str. Izvor nr. 2—4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, București, cont nr. 2511.1—12.1/ROL Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București și nr. 5069427282 Trezoreria sector 5, București (alocat numai persoanelor juridice bugetare).

Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 și 411.97.54, tel./fax 410.77.36.

Tiparul : Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 și 402.21.78, E-mail: ramomrk@bx.logicnet.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro